

「緊急連絡対応シート」の活用

LP 製造-2-3-2

ローリーによる高圧ガスの運搬中の事故発生時に、事故の内容を的確に報告するため、「緊急連絡対応シート」を自社で作成、常時携帯している。

シートに基づき報告する事により、「いつ、どこで、だれが、なにを、どうした」という4W1Hで事故等について報告ができ、速やかな事故解決につながる。

事業所名：内田運輸（株）

所在地：須恵町

従業員数：200名（LPガス運送：60名）

緊急連絡対応シート

※このシートはガスローリー車に対応しています

車種に搭載している『高圧ガス緊急通報ローリー用』に基づき質問をします

緊急連絡先を依頼した乗務員の名前を教えてください？ 乗務員氏名：

電話番号を教えてください。 車番：

緊急連絡先へ伝えます。「これより先はお手元の『緊急通報例』に基づき質問をしますので、よろしくお願いします」

（事故の発生は、何時頃ですか？） 2022年9月15日 / 14時40分頃

（場所はどのあたりですか？） 香川県高松市 県市務入町（国・県・市）道 号線 付近

付近に目印となる物がありますか？ また、交差点等の名称が分かれば教えてください。

Q3 『LPガスが』

（現在の状況を教えてください）

事故でLPガスがガス漏れして『

ローリー火災はありますか？ 有 無

燃料漏れはありますか？ 有 無

ローリーからのガス漏れはありますか？ 有 無

相手車両などはありますか？ 有 無

その他、何かあれば教えてください？

ケガ人はいますか？

無 有（相手・当方： 名 / その他： ） 状況：

ケガ人があるならば

Q. 救急車の手配は、お済みでしょうか？ している していない わからない

Q. 警察への連絡は、お済みでしょうか？ している していない わからない

名前を教えてください（失礼ですが、お名前・連絡先を教えてください）

氏名： 住所：

TEL: 携帯電話：

注意事項

- 必ず最後に復明し内容確認を行なうこと！
- 身の安全を図る事を優先して下さい。
- 30分後に会社へ連絡をして下さい。
- 何か変化があった場合は直ぐに連絡して下さい。

※警察（基地所員）の指示に従い、落ち着いて行動して下さい。