

福岡県高圧ガス保安推進会議
事故防止対策部会（冷凍）検討委員会
開催日時：平成27年9月16日（水）

事故防止対策部会(冷凍)検討委員会における決定事項は以下のとおり。

再発防止策

1. 保安検査時に行なう劣化診断にて「注意喚起・改善計画の作成」に該当するような評価基準の作成を検討。
2. 事業所の設備をデータベース化し、経過年数により更新を呼びかけるようなシステムの構築を検討。
3. 製造保安責任者の意識向上のため、定期的に保安講習を受講させる。